

Gia lâm, ngày 16 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp Điều hòa Sumikura 9000BTU và 12000BTU cho Bệnh viện

Kính gửi: Các nhà cung cấp điều hòa Sumikura ASP/AP09000BTU và ASP/AP12000BTU tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp điều hòa Sumikura 9000 BTU và 12000 BTU cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Doãn Thị Quỳnh Mai
- Chức vụ: Phụ trách bộ phận Hành Chính Quản Trị
- Số điện thoại: 0914636633
- Email: Quynhmaibvgl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
Phòng Hành chính Quản trị, địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm. Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
- Nhận qua email: Quynhmaibvgl@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/8/2024 đến ngày 26/8/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:



1. Công ty, hộ kinh doanh quan tâm vui lòng báo giá, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan, theo danh mục cụ thể như sau:

Stt	Hàng hóa	Mô tả hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm nhận hàng và lắp đặt	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Máy điều hòa Sumikura APS/AP09000BTU	Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội, Công suất 9000BTU, làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái. Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái. Hàng chính hãng Malaysia, bảo hành 24 tháng.	Bộ	1	Tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm	Tháng 9.2024
2	Máy điều hòa Sumikura APS/AP12000BTU	Công nghệ Nhật Bản, chất lượng vượt trội, Công suất 12000BTU, làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái. Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái. Hàng chính hãng Malaysia, bảo hành 24 tháng.	Bộ	4		
3	Ống đồng bảo ôn	Nguyên liệu bằng đồng hoặc hợp kim của đồng. Tác dụng kết nối vận chuyển gas lưu thông tuần hoàn giữa 2 dàn nóng và dàn lạnh của hệ thống máy lạnh, điều hòa. Độ dày: 0,7mm – 1,8mm, Đường kính: Ø6,35 – Ø41,28; Dài: 2,9m – 15m	Mét	50		
4	Dây điện	Dây điện trần phủ KT 2x2,5 ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Số ruột: 2 ruột	Mét	55		
5	Aptomat	Aptomat có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch điện cấp điện cho điều hòa Dòng điện làm việc 10A với 9000BTU	Cái	5		
6	Giá treo cục nóng	Vật liệu: INOX 304 cao cấp Tay đỡ 400x75x30	Bộ	5		
7	Công lắp đặt	Thợ có tay nghề và kinh nghiệm	Bộ	5		

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu..

GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Hiển